



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE

Wieliczka, dnia 7 marca 2024 r.

PSSE.HK.9010.20.2024

Stanisław Boguta

FHU INSTBUD Stanisław Boguta sp. j.,
Nieznanowice 50, 32-420 Gdów

Dotyczy: *zbiorczej rocznej oceny pływalni za rok 2023,*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce działając na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przesyła w załączeniu protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023 w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza:

woda na basenie kąpielowym zlok na terenie Ośrodka Kuter Port w Marszowicach, **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z **nieprawidłowościami**.

1) - brak zgłoszeń dot. pogorszenia jakości wody wskazującej na przekroczenie określonych parametrów co stanowi naruszenie § 3 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieliczce
Adam Jędrzejczyk

Załącznik:

1. Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Ref. spr.: M. Generowicz, tel.: (12) 288 01 38 wew. 106

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13
www.gov.pl/psse-wieliczka e-mail: psse.wieliczka@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewieliczka/skrytka
adres do e-doręczeń - AE:PL-87658-43686-CCCFR-23
sekretariat PPIS tel.: (+48) 12 288 01 38, REGON: 351582987 / NIP: 683-17-48-721